

Circulaire du 10/12/03 relative à application de l'arrêté ministériel du 16 juillet 1997 relatif aux installations de réfrigération employant l'ammoniac comme fluide frigorigène

- Type : Circulaire
- Date de publication : 15/02/2004
- Date de signature : 10/12/2003

(BOMEDD n° 03/2004 du 15 février 2004)

NOR : DEVP0320460C

(Texte non paru au Journal officiel)

La Ministre de l'Ecologie et du Développement Durable

à

Mesdames et Messieurs les Préfets

L'article 9 de l'arrêté ministériel visé en objet prévoit qu'une installation employant l'ammoniac comme fluide frigorigène doit, avant la mise en service ou à la suite d'un arrêt prolongé du système de réfrigération, après une modification notable au sens de l'article 20 du décret du 21 septembre 1977 ou après des travaux de maintenance ayant nécessité un arrêt de longue durée, faire l'objet d'une vérification dont le compte-rendu est inséré au dossier de sécurité.

De plus, l'article 9 impose une visite annuelle de l'installation frigorifique par une personne ou une entreprise compétente nommément désignée par l'exploitant avec l'approbation de l'inspection des installations classées.

Le tableau joint en annexe, rédigé après concertation avec les représentants de l'Association Française du Froid (AFF), précise les procédures opératoires et les consignes spécifiques à réaliser par l'exploitant, l'enregistrement de points particuliers afférents (exemple : enregistrement et compte-rendu des déclenchements des systèmes de détection, enregistrement des mouvements de fluide ou de changement de flexible), les actions de vérification que l'exploitant doit déclencher. Ce guide a vocation à aider d'une part l'exploitant à répondre aux exigences de l'arrêté, d'autre part à fournir à l'inspection un outil pour le contrôle de la bonne application de l'article 9.

Je vous serais obligé de me faire part sous le timbre de la direction de la prévention des pollutions et des risques des éventuelles difficultés que vous aurez pu constater dans l'application de cette circulaire.

Pour la Ministre,

le Directeur de la Prévention des Pollutions et des Risques,

Délégué aux Risques Majeurs

Thierry TROUVÉ

Annexe : Contrôle des installations frigorifiques, visite à la mise en service et visite annuelle

Arrêté du 16 juillet 1997 relatif aux installations de réfrigération employant l'ammoniac comme fluide frigorigène

Articles

Actions de contrôle à réaliser par l'exploitant

Document
spécifique
à consulter

Articles 2, 3, 4, 5 : plans et
schémas, salles des machine